



Tűzvédelmi Szabályzat
3.4. Melléklet

Tűzriadó Terv

☐Budapest, III. Bécsi út 96.

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében kell elhelyezni, tűz esetén a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani. A rajzon fel kell tüntetni a közművezetékek (víz, gáz, elektromos, stb.) központi elzáróit, illetve kapcsolóit, a tűzoltó-készülékek a tűzcsapokhoz való hozzáférés helyét, valamint a menekülési, menekítési útvonalakat.

A tűz megelőzése és a keletkezett tűz oltása állampolgári kötelesség!

A tüzeset alkalmával a veszélyben lévő emberek kimenekítése, mentése, a vagyoni javak mentése és a tűz oltásában való közreműködés, a mentésben való segítségnyújtás minden dolgozó, illetve minden állampolgár kötelessége.

1. Tűzjelzés, riasztás

A létesítmény területén tüzet észlelő dolgozó, hallgató köteles a rendelkezésre álló eszközzel (tűzjelző kézi jelzésadó benyomása valamint hangos kiabálása :Tűz van, Tűz van Tűz van) jelezni a tüzet.

Minden tüzesetet (még a magától elaludt, illetve a tűzoltóság nélkül eloltott tüzet is) az észlelő személy köteles személyesen, illetve megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak a **112** telefonszámon. Amennyiben a 112 nem elérhető, a **105** segélyhívószám is hívható.

2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset (káreset) pontos helyét (cím, megközelítés),
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tűz terjedelme,
- életveszély fennáll-e,
- a tüzet jelző személy neve,
- jelzésre használt telefon száma.

3. Soron kívül értesítendő még:

Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen:

Nyitrai László (műszaki igazgató):	06/20/339-8350
Jakab Judit (üzemeltetési csoportvezető):	06/70/399-2909
Visnyei László (üzemeltetési csoportvezető helyettes):	06/30/474-3445
Pintér Richárd (tűzvédelmi megbízott):	06/20/332-6140
Mérgecs Gábor (tűzvédelmi megbízott):	06/20/914-7291
Portaszolgálat:	



Tűzvédelmi Szabályzat
3.4. Melléklet

4. Az épület elhagyása, mentés

Az emeleten lévő személyek a lépcsőkön keresztül a földszinti főbejáraton, A földszinti tereken lévő személyek az épület hátsó vészkijáratain keresztül hagyják el az épületet.

A gyülekezési pontra (aszfaltozott parkoló, a volt kosárlabda pálya) érve rendezetten várják a kiérkező tűzoltókat.

A portaszolgálat az épületek átvizsgálását megkezdi, a kiérkező tűzoltóknak jelentik, h meddig jutottak a felderítéssel, tartózkodik e még ember az épületben és , hogy hol van a pontos tüzeset helye. A portaszolgálatnak és a karbantartó személyzetnek a közművek elzárását a lehetőségekhez mérten végre kell hajtani.

5. A tűz oltásában való közreműködés

A kiérkező tűzoltókat egy személynek várni kell aki érdemi információkkal tud szolgálni!

A létesítmény minden dolgozója - és minden állampolgár - köteles öntevékenyen, késedelem nélkül részt venni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

A tűz oltását csak a veszélyeztetett terület, helyiség teljes kiürítését és áramtalanítását, valamint a gáz elzárását követően lehet megkezdeni.

**Áramtalanítás: A földszinten a portahelység mellett
Közmű szakaszolás az épület oldalán lévő gáz fő elzárónál lehetséges.**

A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására legalkalmasabb rendelkezésre álló eszközzel, tűzoltó-készülékkel.

Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá tűzveszélyes folyadék tüzének vízzel történő oltása!

Amennyiben lehetséges, az épület áramtalanítását a legrövidebb időn belül el kell végezni.

A tűzoltóság megérkezésekor a Tűzriadó Tervet lehetőség szerint a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani, és segítséget kell nyújtani a pontos információk ismertetésével (elzáró szerelvények, elektromos főkapcsolók, biztosítékok helyei, stb.).

A létesítményben a Tűzriadó Tervben foglaltak helyes végrehajtásáért, betartásáért, amennyiben a vezető nem tartózkodik a helyszínen, a mindenkor legmagasabb beosztású dolgozó a felelős.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása valamennyi dolgozó és tanuló kötelessége és évenkénti próbáján részt kötelesek venni.



Tűzvédelmi Szabályzat
3.4. Melléklet

TŰZRIADÓ TERV Bécsi út 96.

É ↑

Jelmagyarázat:

- MENEKÜLÉSI IRÁNYVA
FLUCHT WEG
EMERGENCY EXIT
- TŰZOLTÓESZÖZLEK
FEUERLÖSCHER
FIRE EXTINGUISHER
- GÁSZELŐ
GASPEL
- VESZÉLYHÁRAT
NOTAUSGANG
EMERGENCY EXIT
- VILLAMOS FŐKAPCSOLO
ELECTRIC SWITCH
ELEKTRISCHE SCHALTER
- FALI TŰZCSAP
WAND HYDRANT
WALL HYDRANT

HŐ ÉS FÜSTKIVÉZŐNYITÓSEBESÍTÉS
HEAT AND SMOKELEADING OPENER CONSTRUCTION
HITZ- UND RAUCHLEADUNG OFFENER AUFBAU

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: MENTŐK: 104 / TŰZOLTÓSÁG: 105 / RENDŐRSÉG: 107