



**Tűzvédelmi Szabályzat  
3.3. Melléklet**

# **Tűzriadó Terv**

**Budapest, VIII. Népszínház u. 8.**

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében kell elhelyezni, tűz esetén a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani.

A rajzon fel kell tüntetni a közművezetékek (víz, gáz, elektromos, stb.) központi elzáróit, illetve kapcsolóit, a tűzoltó-készülékek a tűzcsapokhoz való hozzáférés helyét, valamint a menekülési, menekítési útvonalakat.

*A tűz megelőzése és a keletkezett tűz oltása állampolgári kötelesség!*

A tüzeset alkalmával a veszélyben lévő emberek kimenekítése, mentése, a vagyoni javak mentése és a tűz oltásában való közreműködés, a mentésben való segítségnyújtás minden dolgozó, illetve minden állampolgár kötelessége.

## **1. Tűzjelzés, riasztás**

A létesítmény területén tüzet észlelő dolgozó, hallgató köteles a rendelkezésre álló eszközzel (tűzjelző kézi jelzésadó benyomása, valamint hangos kiabálása: „Tűz van, Tűz van Tűz van”) jelezni a tüzet.

Minden tüzesetet (még a magától elaludt, illetve a tűzoltóság nélkül eloltott tüzet is) az észlelő személy köteles személyesen, illetve megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak a **112** telefonszámon. Amennyiben a 112 nem elérhető, a **105** segélyhívószám is hívható.

Minden tüzesetről értesíteni kell a portaszolgálatot. A főportán minden nap 24 órában található portás, a hátsóporta hétfőtől-péntekig 05:30-22:00 között és szombaton 06:00-20:00 között üzemel.

## **2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:**

- a tüzeset (káreset) pontos helyét (cím, megközelítés),
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tűz terjedelme,
- életveszély fennáll-e,
- a tüzet jelző személy neve,
- jelzésre használt telefon száma.

## **3. Soron kívül értesítendő még:**

Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen:

Nyitrai László (műszaki igazgató):	06/20/339-8350
Visnyei László (üzemeltetési csoportvezető):	06/30/474-3445
Mérges Gábor (tűzvédelmi megbízott):	06/20/914-7291
Jakab Judit (üzemeltetési csoportvezető helyettes):	06/70/399-2909
Pintér Richárd (tűzvédelmi megbízott):	06/20/332-6140
Főporta:	06/1/666-5300
Hátsóporta:	06/1/666-5365



## **Tűzvédelmi Szabályzat**

### **3.3. Melléklet**

#### **4. Az épület elhagyása, mentés**

Az emeleten lévő személyek a lépcsőkön keresztül a földszinti főbejáraton, a földszinti tereken lévő személyek az épület hátsó kijáratain keresztül hagyják el az épületet.

A gyülekezési pontra (aszfaltozott parkoló, a volt kosárlabda pálya) érve rendezetten várják a kiérkező tűzoltókat.

A portaszolgálat az épületek átvizsgálását megkezdi, a kiérkező tűzoltóknak jelenti, hogy meddig jutottak a felderítéssel, tartózkodik-e még ember az épületben és hol van a pontos tüzeset helye. A portaszolgálatnak és a karbantartó személyzetnek a közművek elzárását a lehetőségekhez mérten végre kell hajtani.

#### **5. A tűz oltásában való közreműködés**

**A kiérkező tűzoltókat egy személynek várni kell, aki érdemi információkkal tud szolgálni!**

A létesítmény minden dolgozója - és minden állampolgár - köteles öntevékenyen, késedelem nélkül részt venni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

A tűz oltását csak a veszélyeztetett terület, helyiség teljes kiürítését és áramtalanítását, valamint a gáz elzárását követően lehet megkezdeni.

**Áramtalanítás: A főportahelységben található a tűzvédelmi főkapcsoló. Ezen kívül az „A” épületrész pinceszintjén lévő villamos kapcsolóhelyiségben a főkapcsoló.**

**Földgáz elzáró az udvar hátsó sarkában a tömbfűtőmű oldalán található.**

A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására legalkalmasabb rendelkezésre álló eszközzel, tűzoltó-készülékkel.


Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá tűzveszélyes folyadék tüzeinek vízzel történő oltása!

Amennyiben lehetséges az épület áramtalanítását a legrövidebb időn belül el kell végezni.


A tűzoltóság megérkezésekor a Tűzriadó Tervet lehetőség szerint a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani, és segítséget kell nyújtani a pontos információk ismertetésével (elzáró szerelvények, elektromos főkapcsolók, biztosítékok helyei, stb.).

A létesítményben a Tűzriadó Tervben foglaltak helyes végrehajtásáért, betartásáért, amennyiben a vezető nem tartózkodik a helyszínen, a mindenkor legmagasabb beosztású dolgozó a felelős.

**A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása valamennyi dolgozó és tanuló kötelessége és évenkénti gyakorlatán kötelesek részt venni.**





**Népszínház u. 8.  
Pince szint 1. rajz**






Népszínház u. 8.  
Földszint 1. rajz





50 fő

tűzvédelmi főkapcsoló

Népszínház u. 8.  
Földszint 2. rajz




**Népszínház u. 8.  
Galéria**






Népszínház u. 8.  
1. emelet 1. rajz








Népszínház u. 8.  
1. emelet 2. rajz




Népszínház u. 8.  
1. félemelet







Népszínház u. 8.  
2. emelet 2. rajz



Népszínház u. 8.  
3. emelet

