

**Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata**  
**1. melléklet Szervezeti és Működési Rend**  
**29. függelék**



**AZ ÓBUDAI EGYETEM**  
**TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

**BUDAPEST, 2010. január**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. rész Általános rendelkezések</b> .....	<b>3</b>
1. § .....	3
A szabályzat célja 2. § .....	3
A szabályzat betartása 3. § .....	4
A szabályzat tartalma 4. § .....	4
Az egyetem tűzvédelmi szervezete és feladata 5. § .....	5
A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 6. § .....	5
<b>II. rész Az egyes tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások</b> .....	<b>10</b>
Az egyetem valamennyi létesítményére vonatkozó általános előírások 7. § .....	10
Épületgépészeti előírások 8. § .....	12
Tűzveszélyes tevékenység, munkavégzés, és tűzveszélyes tevékenység engedélyezése 9. § .....	13
A munka (oktatás) befejezésével kapcsolatos feladatok 10. § .....	14
Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga 11. § .....	14
Tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok 12. § .....	15
Tűzoltó berendezések 13. § .....	16
Tűz esetén követendő magatartás 14. § .....	16
<b>III. rész Tűzvédelmi felelősség</b> .....	<b>17</b>
15. § .....	17
Büntető intézkedések 16. § .....	17
Bírságok – helyszíni bírságok (116/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet) 17. § .....	17
<b>IV. rész</b> .....	<b>18</b>
A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 18. § .....	18
Speciális helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 19. § .....	19
Záró rendelkezések 20. § .....	24
1. függelék .....	25

## PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 49. §-a, valamint a 30/1996. (XII. 6) BM rendelet, 116/1996.(VII. 24) Korm. rendelet továbbá a 35/1996 (XII. 29) BM rendelet és az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Óbudai Egyetem (továbbiakban: egyetem) tűzvédelmi szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint adom ki.

### I. rész Általános rendelkezések 1. §

(1) A szabályzat hatálya kiterjed:

- Budapest, VIII. Népszínház u. 8.
- Budapest, VIII. Tavaszmező u. 15-17.
- Budapest, III. Doberdó u. 6.
- Budapest, III. Bécsi út 96/b.
- Budapest, III. Kiscelli u. 78-80.
- Budapest, III. Bécsi út 94-96.
- Budapest, III. Szőlő u. 4.
- Budapest, VI. Podmaniczky F. u. 8. (kollégium)
- Budapest, III. Bécsi út 104-108. (kollégium)
- Budapest, III. Doberdó u. 6/A. (kollégium)
- Székesfehérvár, Budai út 45.
- Székesfehérvár, Gyümölcs u. 10. (kollégium)
- Zamárdi, Batthyány u. 56. üdülő
- Balatonszepezd, Gesztenye sor 31. (üdülő)

cím alatti létesítményekre, továbbá más címen található esetleges bérleményekre, szabad területekre, az egyetem létesítményeiben tartózkodókra, tevékenységet végzőkre (dolgozó, hallgató), beleértve a más intézmények, vállalatok stb. dolgozóit, tanulóit, és a vendégeket is.

### A szabályzat célja 2. §

(1) A Tűzvédelmi Törvény 18.-19.§-a szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

(2) Jelen szabályzat összefoglalóan ismerteti azon tűzvédelmi előírásokat, a tűz elleni védekezés és műszaki mentéssel kapcsolatos magatartási szabályokat:

- a) amelyeket mind a használatbavétel és az üzemeltetés (használat), mind az esetleges átalakítások, felújítások, építkezések során az egyetem tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltételek kialakítása érdekében végre kell hajtani,
- b) amelyek megtartásával, végrehajtásával az egyetem kezelésében és a felügyeletéhez tartozó összes területeken a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetőek,

- c) amelyek elsajátításával, tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható
- d) és amelyekkel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai betarthatók.

(3) Fentiek érdekében az egyetem köteles:

- a) tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközöket beszerezni, állandóan üzemképes állapotban tartani;
- b) a tűzoltósággal a megfelelő kapcsolatot kiépíteni, a gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
- c) a tüzesetek megelőzéséhez, oltásához a jogszabályokban és a szabványokban meghatározott feltételeket biztosítani;
- d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;
- e) értesíteni a tűzoltóságot a tűzvédelemre kiható olyan tevékenységről, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt 15 nappal;
- f) beszereztetni minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt azon bizonylatokat, amelyek a tűzvédelmi rendelkezéseknek megállapítása céljából szükséges vizsgálatokról készültek, és ezt elsődlegesen a gyártó, ha az nem, akkor a forgalomba hozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni.

### **A szabályzat betartása**

#### **3. §**

(1) A szabályzatban foglaltakat az egyetem a munkavállalóival oktatás formájában köteles ismertetni. Az oktatás után jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az érintettek aláírásukkal igazolnak.

(2) Az egyetemnek gondoskodnia kell arról, hogy az oktatási és a gazdálkodó szervezeteivel kapcsolatba kerülők (hallgatók, külső munkavállalók, vendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

### **A szabályzat tartalma**

#### **4. §**

(1) Az Óbudai Egyetem Tűzvédelmi szabályzata az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

- a) Általános rendelkezések;
- b) A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei;
- c) A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint finanszírozására vonatkozó szabályok;
- d) A létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások;
- e) A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások;
- f) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása;
- g) A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények;
- h) A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.

(2) Külön mellékletként tartalmazza:

- a) A létesítmény tűzvédelmi besorolását (1. melléklet),
- b) Az egyetem Tűzriadó Tervét (2. melléklet),
- c) Az egyetem egyes helyiségeinek, szabad területeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat (3. melléklet),
- d) A vonatkozó szabványok, rendeletek áttekintését (4. melléklet),
- e) Az alkalmoszerű tűzveszélyes munka végzéséhez szükséges engedély mintáját (5. melléklet),
- f) Az egyetem területén folytatható állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységek helyi korlátozását (6. melléklet),
- g) Az állandó hegesztési munkahelyek tűzvédelmi utasítását (7. melléklet),
- h) Az elsőéves hallgatók oktatását igazoló jegyzőkönyvet (8. melléklet),
- i) Az egyetem területén tárolható tűzveszélyes folyadékok mennyiségi korlátait (9. melléklet),
- j) Az egyetem létesítményeiben, szabad területein lévő kézi tűzoltó készülékek elhelyezését (10. melléklet),
- k) Az egyetem területén lévő fali tűzcsapok helyét (11. melléklet).

### **Az egyetem tűzvédelmi szervezete és feladata**

#### **5. §**

(1) Az egyetem a készenléti szolgálattal rendelkező Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság működési hatáskörzetébe tartozik. A 118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja alapján a fővárosban a D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben nem szükséges létesítményi tűzoltóságot szervezni, ezért az egyetem saját önálló tűzvédelmi szervezettel nem rendelkezik. A rektor saját hatáskörben határozza meg a tűzvédelemmel kapcsolatban felmerülő tennivalókat és a főfoglalkozású tűzvédelmi felelős, valamint kari tűzvédelmi ügyintézők feladatait. Az egyetem saját tűzvédelmi szervezete a tűzvédelmi feladatok ellátására is megbízott főfoglalkozású dolgozóiból áll, a szervezet tevékenységét éves munkaterv alapján végzi.

(2) A tűzvédelmi ügyintézőknek (tűzvédelmi szervezet tagjainak) rendelkezniük kell az 1996. évi XXI. törvény, valamint az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának ismeretével. A rendszeres továbbképzés az éves munkatervben kerül meghatározásra.

### **A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei**

#### **6. §**

(1) A tűzvédelmi jogszabályokban előírt feladatok végrehajtásáért felelős személyek:

- a) az egyetem rektora,
- b) a karok dékánjai,
- c) a tűzvédelmi felelős,
- d) a kari tűzvédelmi ügyintézők,
- e) a szervezeti egységek vezetői,
- f) a szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai,
- g) a laboratóriumi gyakorlatot vezető tanárok,
- h) a telephelyi műszaki osztályvezető,
- i) a portaszolgálat dolgozói.

A vezetők távollétében az ügyrendileg kinevezett vagy írásban megbízott helyettes a felelős.

(2) Az egyetem rektora felelős a Tűzvédelmi Törvény az egyetemen történő végrehajtásáért, az alábbiak szerint:

- a) az egyetem területére érvényes Tűzvédelmi Szabályzatot ad ki;
- b) biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását;
- c) az egyetem tűzvédelmi veszélyeztetettségétől függően létesítményi tűzoltóságot, illetve készenléti szolgálatot hozhat létre;
- d) biztosítja az egyetem éves költségvetésében a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások fedezetét;
- e) biztosítja, hogy az egyetem dolgozói és hallgatói a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt gyakorisággal tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;
- f) gondoskodik – a kari tűzvédelmi ügyintéző javaslata alapján – a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben dolgozók vizsgáztatásáról, annak anyagi feltételeiről, figyelembe véve a szakvizsga érvényességi idejét;
- g) az 5.000,- Ft-on felüli kárt meghaladó tüzesetet köteles azonnal telefonon, az 5.000,- Ft-on aluli káresetet pedig 24 órán belül írásban jelenteni az OKM Gazdálkodási Főosztálya vezetőjének. A telefonon történt jelentést írásban is meg kell ismételni. A jelentésnek tartalmaznia kell: a tüzeset helyét, idejét, a tűz keletkezésének okát, a tűzkár értékét és a tüzesetért felelős személy nevét. Munkaidőn kívül és munkaszüneti napon történt tüzeseteket az Oktatási és Kulturális Minisztérium portaügyeletének kell telefonon bejelenteni;
- h) kijelöli az OTSZ/13.§-ának megfelelően az egyetem területén alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységet engedélyező személyeket;
- i) esetenként jutalomban, elismerésben részesíti, illetve erre javasolja az eredményes tűzvédelmi munkát végző egyetemi dolgozókat. Tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz;
- j) esetenként – a minisztérium felhívására – írásos jelentést küld az egyetem tűzvédelmi tevékenységéről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Gazdálkodási Főosztályának;
- k) a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni;
- l) az egyetem tűzvédelmi felelősét rendszeresen beszámoltatja munkájáról;
- m) engedélyezi az egyetemen bekövetkező, a tűzvédelemre is kiható változásokat (pl.: átalakítások, fejlesztések, stb.) a gazdasági főigazgató-helyettes és a tűzvédelmi felelős véleménye alapján,
- n) az egyetem tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változásokat 15 nappal előbb köteles bejelenteni az illetékes hivatásos tűzoltóságnak;
- o) a rektor – egyszemélyi felelőssége és ellenőrzése mellett – a 2.1.1. pontban meghatározott feladatokat helyettese útján is elláthatja.

(3) A karok dékánjainak felelősek a Tűzvédelmi törvény saját karukon történő végrehajtásáért az alábbiak szerint:

- a) biztosítják a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőriztetik a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását;
- b) biztosítják, hogy egyrészt a kar dolgozói és új hallgatói a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt gyakorisággal, másrészt a hallgatók az oktatott tantárgyaknak megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;
- c) minden tüzesetet jelentenek a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időközben eloltották, illetve a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Haladéktalanul kötelesek értesíteni (telefonon, táviratban stb.) az egyetem rektorát és tűzvédelmi felelősét. Tűz esetén gondoskodnak arról, hogy a kár színhelye a vizsgálat befejezéséig érintetlenül maradjon;

- d) esetenként jutalomban, elismerésben részesítik, illetve erre javasolják az eredményes tűzvédelmi munkát végző egyetemi dolgozókat. Tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonást kezdeményeznek, illetve alkalmaznak;
- e) a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen kötelesek részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjaikkal magukat képviseltetni;
- f) a kar tűzvédelmi ügyintézőjét rendszeresen beszámoltatják munkájáról;
- g) a kar tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változásokat 15 nappal előbb kötelesek bejelenteni az egyetem rektorának.

(4) Az egyetem tűzvédelmi felelőse adatszolgáltatással, adminisztratív nyilvántartással és ellenőrzéssel felelős azért, hogy a rektor a Tűzvédelmi törvényt hatékonyan tudja érvényesíteni, az alábbiak szerint:

- a) az egyetem tűzvédelmi felelőse közvetlenül a rektor irányítása alá tartozik;
- b) rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást;
- c) az egyetemi fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását;
- d) elkészíti, és naprakészen tartja az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát, a tűzriadó terveket, a kiűritési tervet, a tűzveszélyességi osztályba sorolásokat;
- e) biztosítja, hogy a Tűzriadó Terv naprakészen a tűzvédelem szempontjából legfontosabb adatokkal együtt a portákon hozzáférhető legyen;
- f) elkészíti az egyetem hallgatók számára évente tartandó tűzvédelmi oktatás tananyagát, és azt átadja a kari tanulmányi osztályvezetőknek;
- g) részt vesz az illetékes szervek által tartott szakirányú ellenőrzéseken, továbbképzéseken;
- h) közreműködik az egyes szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottainak kijelölésében;
- i) szervezi és ellenőrzi a szervezeti egységekben tartandó, az ott dolgozók folyamatos, évenként esedékes tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását;
- j) segíti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók vizsgára való felkészítését. Gondoskodik a szakvizsga lebonyolításáról, valamint a vizsgáról nyilvántartást vezet;
- k) szükség szerint véleményezi a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését;
- l) figyelemmel kíséri az egyetem területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök nyilvántartását, üzemképességét, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését;
- m) a lezajlott tűzeseményről jelentést készít, és intézkedik az ezzel kapcsolatos törvényes kötelezettségek végrehajtásáról;
- n) közreműködik a műszaki mentésben és a tűzvizsgálatban;
- o) évenként értékelést készít az egyetem tűzvédelmi helyzetéről;
- p) elkészíti a következő év tűzvédelemmel kapcsolatos költségvetési tervét;
- q) közreműködik a tűzvédelmet érintő hatósági bejelentési és engedélyezési eljárásokban.

(5) A szervezeti egységvezetők felelősek a felügyeletük alá tartozó szervezeti egység tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendeletek és a szabályzat végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért, az alábbiak szerint:

- a) részt vesznek, vagy intézkedésre jogosult helyettesükkel képviseltetik magukat a tűzvédelmi ellenőrzéseken;
- b) tűz esetén a meghatározott feladatokon kívül kötelesek értesíteni közvetlen felettesüket, a kar dékánját, valamint a kar tűzvédelmi ügyintézőjét,
- c) a vezetésük alatt álló szervezeti egységben tűzvédelmi megbízottat neveznek ki;
- d) gondoskodnak a Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a szervezeti egységet érintő tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok, használatbavételi engedélyek, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok elkülönített kezeléséről, naprakész állapotban való megőrzéséről;

- e) gondoskodnak a szabályzat 1. mellékletében meghatározott, és a szervezeti egység hatáskörébe tartozó helyiségek tűzvédelmi besorolásáról. Annak megváltozása esetén gondoskodnak a szabályzat módosításáról;
- f) a hatáskörében meg nem szüntethető tűzvédelmi hiányosságokról kötelesek írásban észrevételt tenni a rektornak. Szükség esetén kezdeményezhetik a szabályzat módosítását;
- g) intézkednek az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. A mulasztókkal szemben felelősségre vonást kezdeményeznek, illetve alkalmaznak;
- h) távollét, vagy egyéb akadályoztatás esetén intézkedésre jogosult helyettest (pl. a tűzvédelmi megbízottat) jelölnék ki, aki a helyettesítési idő alatt felelős az egység tűzvédelmi helyzetéért,
- i) a tűzvédelmet érintő változtatásokról (pl. tűzveszélyességi osztályba sorolást érintő átalakítás, új berendezések, technológiai folyamatváltozás) a változtatás előtt 30 nappal értesítik a tűzvédelmi ügyintézőt;
- j) saját hatáskörben biztosítják, hogy a vezetésük alatt álló szervezeti egység dolgozói az évente esedékes tűzvédelmi oktatásokon az előírásoknak megfelelően részt vegyenek,
- k) biztosítják és ellenőrzik, hogy a hallgatók az oktatott tárgyak gyakorlati foglalkozásán tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;
- l) gondoskodnak arról, hogy a vezetésük alatt álló szervezeti egység oktatói és gyakorlatvezetői – a tanulmányi követelménybe beépítve – oktassák az egyes szaktárgyakhoz kapcsolható tűzvédelmi ismereteket.

(6) A szervezeti egység tűzvédelmi megbízottjának feladatai:

- a) felel a szervezeti egység vezetője által részére átadott tűzvédelmi feladatok elvégzéséért;
- b) gondoskodik a szervezeti egység dolgozóinak évente megtartandó tűzvédelmi oktatásáról, arról nyilvántartást készít;
- c) részt vesz a szervezeti egység területén tartandó tűzvédelmi ellenőrzésen;
- d) a szervezeti egység hatáskörében történő, tűzvédelmet érintő tervezett változtatásokról (pl. új berendezések beüzemelése, technológiai folyamatváltozás stb.) szakmai egyeztetést tart az egyetem tűzvédelmi felelősével és a telephelyi műszaki osztályvezetővel;
- e) tűz esetén a meghatározott feladatokon kívül haladéktalanul köteles értesíteni a rektort, a szervezeti egység vezetőjét és a tűzvédelmi felelőst.

(7) A gyakorlatvezető tanárok tűzvédelmi feladataik során elvégzik az általuk vezetett tanulókör részére évente megtartandó ismétlődő tűzvédelmi oktatást, arról nyilvántartást készítenek a tűzvédelmi oktatási napló segítségével.

(8) A gazdasági főigazgató-helyettes felelős a Tűzvédelmi törvény egyetemen történő megvalósításához rendelhető tárgyi feltételrendszer állapotáért, az alábbiak szerint:

- a) beruházások, fejlesztések, felújítások, átalakítások stb. megkezdése előtt egyeztet a szervezeti egység vezetőjével, a tűzvédelmi felelőssel;
- b) felügyeli és ellenőrzi a telephelyi műszaki osztályok érintésvédelemmel, villamos védelemmel, villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,
- c) a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát. Gondoskodik az itt felmerült műszaki tartalmú hibák elhárításáról;
- d) elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos következő évi terveket és a hozzá tartozó költségvetést. A terveket az érintett szervezeti egységek vezetőivel és a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni és felterjeszti a gazdasági főigazgatónak.



(9) A telephelyi műszaki osztályvezetők felelősek a Tűzvédelmi törvény telephelyen történő végrehajtásáért, a tárgyi feltételrendszer állapotáért az alábbiak szerint:

- a) az OTSZ 39.§-ában foglaltak szerint gondoskodnak a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, az üzemeltetés, a karbantartás elvégzéséről;
- b) az OTSZ 40.§-ában foglaltak szerint gondoskodnak a villámvédelmi berendezések létesítéséről, időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről, továbbá a berendezés karbantartásáról,
- c) gondoskodnak a biztonsági és vészvilágítási rendszer üzemeltetési és karbantartási feladatainak végrehajtásáról,
- d) gondoskodnak arról, hogy az egyetem udvarán a gépjárművek tárolása az OTSZ 62.§ 5. és 7. bekezdésében foglaltak szerint történjen;
- e) gondoskodnak a sztatikus feltöltődés elleni védelemről az MSZ 16040, 16041. számú előírásainak figyelembevételével;
- f) biztosítják a gáz vagy gázüzemű berendezések (gázkészülékek, gázkazánok stb.) üzembe helyezési eljárását, karbantartását, évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét,
- g) biztosítják a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását;
- h) gondoskodnak arról, hogy a külső munkavállalók a szabályzat előírásait megtartsák;
- i) engedélyt adnak eseti tűzveszélyes tevékenységre. Külső munkavállalóknál, ha szükséges, a helyi előírásokkal kiegészítik (engedélyminta a **4. melléklet**ben található);
- j) gondoskodnak a gépi berendezések (felvonók stb.) időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról;
- k) a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesznek, és gondoskodnak a felmerült hibák elhárításáról;
- l) gondoskodnak a létesítmény tisztaságáról, a hulladékok rendszeres elszállításáról és az általános rend megtartásáról;
- m) gondoskodnak dolgozóik évente megtartandó tűzvédelmi oktatásáról, arról nyilvántartást készítenek;
- n) gondoskodnak arról, hogy olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartó legyen elhelyezve.

(10) A portaszolgálat dolgozói:

- a) figyelemmel kísérik, hogy a lezárt helyiségek kulcsai a tároló szekrényben hiánytalanul megtalálhatók-e,
- b) a kulcsok felvételéről és leadásáról „Zárás-nyitás” naplót vezetnek,
- c) minden általuk észlelt kulcshiányt azonnal kötelesek jelenteni a gondnoknak vagy a műszaki osztályvezetőnek;
- d) ismerniük kell a közművek (víz, gáz, elektromos áram) nyitó-, ill. elzáró szerkezetét, azoknak helyét és kezelésük módját;
- e) tűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, és azonnal értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot. A továbbiakban, a Tűzriadó Tervben leírtaknak megfelelően kell eljárni.

(11) Az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak tűzvédelmi feladatai:

- a) a tűzvédelmi előírások, a szabályzat végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása;
- b) részvétel a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottak betartása;

- c) az általuk felismert, tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságok haladéktalan jelentése a közvetlen munkahelyi vezetőknek, a tűzvédelmi ügyintézőknek, illetve szükség esetén az állami tűzoltóságoknak,
- d) tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerinti közreműködés a jelzésben, a tűz eloltásában, az élet- és vagyonmentésben.

## **II. rész**

### **Az egyes tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások Az egyetem valamennyi létesítményére vonatkozó általános előírások**

#### **7. §**

**(1) Általános érvényű tűzvédelmi szabályok:**

- a) A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad használni.
- b) Minden szervezeti egységvezető a felügyelete alá tartozó munkaterületen tervezett és a tűzvédelmi helyzetre kiható változtatást, a munka megkezdése előtt 30 nappal köteles írásban bejelenteni az egyetem tűzvédelmi felelősének.
- c) Az egyetem létesítményeiben, helyiségeiben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat stb., illetve a szervezeti egységek helyiségeiben a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott, illetve engedélyezett mennyiségű tűzveszélyes anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolhat. A többletanyag, tűzveszélyes folyadék tárolása csak a kijelölt raktárban történhet.
- d) Az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá minden olyan helyiség bejáratánál, amelyben az ott folytatott tevékenység indokolja (pl. kapcsolóház, stb.) jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, az országos szabványok (MSZ 15631-61, MSZ 17066-85) előírásainak megfelelő táblát kell elhelyezni.
- e) Olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
- f) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben tárolható.
- g) A tűzveszélyes folyadékot vagy gázt szállító csőrendszernél (pl. gázvezetékek) tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél, készüléknél, stb. a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. Az esetlegesen szétfolyt folyadékot nem éghető anyaggal (pl. homok) folyamatosan fel kell itatni, és erre a célra kijelölt, nem éghető anyagú edényben tárolni, illetve megsemmisíteni. A tároló edényt naponta a kijelölt helyen ki kell üríteni.
- h) A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
- i) Munkaszünet alatt (pl. éjjel, munkaszüneti napokon) a lezárt helyiségek kulcsait az egyetem portáján – az e célra rendszeresített helyen – kell tartani. A tároló részt úgy kell kialakítani, hogy a kulcsok áttekinthetőek legyenek, a hiányt könnyen meg lehessen állapítani. A kulcsok felvételéről és leadásáról, illetve használatáról úgynevezett Zárás-nyitás napló-t kell vezetni. A kulcsokat a hovatartozásuknak megfelelően meg kell jelölni.
- j) A helyiségből, gépről, műszerről, berendezésről, eszközről, készülékről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tároló helyre (szeméttároló).

- k) Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó vagy ilyen anyaggal szennyezett hulladékot az általános szemét- és hulladékgyűjtő-helyekre üríteni tilos.
- l) A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot (pl. benzint, vagy ilyen folyadékot tartalmazó szennyvizet) a közcsatornába bevezetni, beönteni tilos.
- m) A Tűzriadó Tervet tartalmazó dosszié 1 példányát a főportán tárolni kell.

(2) Dohányzás:

- a) **Az egyetem egész területén a dohányzás tilos**, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket, melyeket „Dohányzásra kijelölt hely” felirattal kell ellátni.
- b) Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát szemét- vagy papírkosárba üríteni (önteni) tilos!
- c) A dohányzóhely kijelöléséhez a tűzvédelmi felelős állásfoglalását ki kell kérni.

(3) Tűzveszélyes folyadékok tárolása és szállítása

- a) A tűzveszélyes folyadékok tárolásánál be kell tartani az MSZ 9790 sz. és MSZ 9904-76 sz. előírásait. Ezen a szabványokat minden olyan szervezeti egység vezetőjének be kell szerezni, ahol ilyen folyadékot tárolnak.
- b) Az egyetem területén a fenti szabványok figyelembevételével, csak a szervezeti egység vezetője által engedélyezett helyiségekben és meghatározott mennyiségben szabad tűzveszélyes folyadékot tárolni. A tűzveszélyes folyadékok nyilvántartása is a szervezeti egységnél történik.
- c) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával, kezelésével csak eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett, illetve megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesült személy foglalkozhat.
- d) A raktárban a tűzveszélyes folyadékon és oldószereken kívül más éghető anyagot (göngyöleget) tárolni tilos.
- e) A raktárhelyiségeknek természetes szellőzőnyílásokat kell biztosítani. A szellőzőnyílásokat DAWY hálóval kell ellátni.

(4) Gázpalackok kezelése, tárolása és szállítása

- a) Gázpalackok kezelésénél, tárolásánál és szállításánál az MSZ 6292 szabvány előírásait kell betartani.
- b) Gázpalackok kezelésével, szállításával csak az foglalkozhat, aki ebből eredményes és érvényes szakvizsgával rendelkezik.
- c) A gázpalackokat és éghető anyagokat együtt tárolni tilos.
- d) Egymástól el kell különíteni a különböző gázokat tartalmazó palackokat.
- e) Fallal kell elválasztani egymástól a különféle éghető gázokat és az egyéb gázokat tartalmazó palackokat.
- f) A munkahelyen csak annyi gázpalack tárolható, amennyi a napi munkafolyamathoz kell.
- g) Gázpalack tárolására használt zárt helyiségekben és szabadtéren egyaránt a palackok 6 m-es körzetében tilos a nyílt láng használata. Ezt a tilalmat jól látható, szabvány szerinti táblával kell megjelölni.

(5) Közlekedési utak

- a) Figyelembe véve az egyetem adottságait, a helyiségek méreteit, 10 méternél nem szélesebb helyiségekben legalább 1 méter széles közlekedési utat,
- b) állványos raktározás esetén legalább 1, 2 méter széles főközlekedési utat, az állványok között minimum 0, 8 méter széles közlekedési utat,
- c) előadótermekben az OTSZ és az OÉSZ előírásainak megfelelő szélességű és megfelelően kialakított közlekedési utat teljes hosszban biztosítani kell.

- d) Az egyetem közlekedési útjait, valamint a vízszervezési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltó-gépjárművel járható állapotban kell tartani.
- e) Az egyetem gépkocsi bejárati kapuját munkanapokon 18 órától másnap 5. 30 óráig, ünnep- vagy más munkaszüneti napokon egész nap bezárva kell tartani.
- f) A kapu kulcsát az épület személyi portáján kell tartani. (Megjegyzés: abban az esetben, ha a portaszolgálat szünetel, a kulcsok hollétét feltűnő (látható-olvasható) módon jelezni kell.)
- g) A kapubejáratot, lépcsőt, lépcsőfordulót, ki-bejárati helyeket, vészkijáratot, vészletrát és a hozzá vezető utat teljes szélességben, állandóan szabadon kell tartani.
- h) A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét és az azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem szabad.

## Épületgépészeti előírások

### 8. §

#### (1) Tüzelő- és fűtőberendezések, készülékek

- a) Az egyetem tüzelő- és fűtőberendezéseinek meg kell felelniük a GOMBSZ előírásainak.
- b) Gázüzemű berendezéseknél a helyiségen kívül kell elhelyezni a leválasztó főkapcsolót, valamint – ha annak alkalmazása szükséges – a vész-, és szellőző berendezések kapcsolóját is.
- c) A tüzelő- és fűtőberendezéseknél
  - 233 kW - 580kW összteljesítményig 1 db 12 kg tűzoltó készüléket
  - 580 kW - 1160 kW összteljesítményig 2 db 12 kg tűzoltó készüléket
  - 1160 kW - 5800 kW összteljesítményig 4 db 12 kg tűzoltó készüléket
  - 5800 kW összteljesítmény felett 1 db 50 kg és 4 db 12 kg tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- d) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad üzemeltetni.
- e) A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére – indokolt esetben – csak zárt rendszerű hőszugárzó használata engedélyezett.
- f) Az egyetem területén alkalmazott tüzelő- és fűtőberendezés, villamos fűtő-, illetőleg egyéb villamos berendezést vagy készüléket, továbbá gáztüzelésű (gázüzemű) berendezést csak a kezelési és használati utasításnak megfelelően szabad használni, illetve üzemeltetni.
- g) A fűtést és a felügyeletet, a berendezés működését nem ismerő, a tűzvédelmi szabványokra, előírásokra ki nem oktató személyre bízni nem szabad.
- h) A tüzelő-, fűtő- és szárítóberendezés, valamint az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet, a legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés esetén sem haladhatja meg a 60°C-ot (kézzel tapinthatónál nem lehet melegebb).
- i) Villamos főzőlapot, kávéfőzőt és más hőfejlesztő-készüléket, csak éghetetlen alátétten szabad használni.

#### (2) Villamos berendezések:

- a) A villamos berendezések létesítésénél, használatánál és szerelésénél a vonatkozó szabványok előírásait (MSZ 2364, MSZ 1610, MSZ 10900 stb.) be kell tartani.
- b) A villamos berendezésen bármilyen javítást, karbantartást, szerelést stb. csak villamos szakember végezhet.

- c) A villamos fogyasztókészülékek és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy azok az éghető anyagra gyulladási veszélyt ne jelentsenek (60° C).
- d) A villamos kapcsolók, elosztók és biztosítók rendeltetését, névleges feszültségét, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
- e) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a villamoshálózatról le kell választani (áramtalanítani).
- f) Az időszakosan használt vagy végleg használaton kívüli berendezést a villamoshálózatról le kell kapcsolni.
- g) A véglegesen megszüntetett villamoshálózatot, illetve szerelvényt el kell távolítani.
- h) Az egyetemhez tartozó helyiségek "C", illetve "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak, ezért az OTSZ 41.§ 7/ bekezdése értelmében a villamos berendezéseket legalább hat, illetve kilencévenként kell az MSZ 10900 sz. előírásai szerint felülvizsgáltatni, amelynek eredményéről és a szükséges intézkedésről a tűzvédelmi ügyintézőt is írásban kell tájékoztatni.
- i) A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére a telephelyi műszaki osztály vezetője köteles intézkedési tervet készíteni, melynek egy példányát a tűzvédelmi felelősnek is meg kell küldeni.

(3) Az egyetem létesítményeinek villámvédelmét az MSZ 274 előírásai alapján kell biztosítani.

### **Tűzveszélyes tevékenység, munkavégzés, és tűzveszélyes tevékenység engedélyezése**

#### **9. §**

(1) **Tűzveszélyes tevékenységnek** elsősorban a nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl. gázhegesztés, lángpor-szórás, forrasztás, ívhegesztés stb.) értendő, de ide sorolható minden más, könnyen gyulladó vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is (pl. tűzveszélyes folyadék desztillálása, nagyobb mennyiségű felhasználás, stb.).

- a) Az egyetem területén nyílt láng vagy ív használatával járó munkát (tevékenységet) végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján lehet (engedélyminta az 5. sz. mellékletben található).
- b) Tűzveszélyes tevékenységet végzőknek tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük. Ide tartoznak azok az oktatók is, akik oktatás közben tűzveszélyes tevékenységet végeznek. (35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, III. fejezet 11.§. 7. pont)

(2) A **tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére** jogosultak köre

- a) állandó helyhez kötött (pl. hegesztő műhely) tűzveszélyes tevékenységet a rektor engedélyezi;
- b) eseti, ideiglenes tűzveszélyes tevékenységet a telephelyi műszaki osztály vezetője engedélyezi;
- c) az egyetem területén külső munkavállalók által végzett tűzveszélyes tevékenységre a vállalkozó vezetője ad engedélyt, melyet az egyetem tűzvédelmi felelősének, vagy a területileg illetékes – a munka ellenőrzésére kijelölt – személynek láttamoznia kell, aki egyben felvezeti az engedélyre a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokat.

## A munka (oktatás) befejezésével kapcsolatos feladatok

### 10. §

(1) Minden munkahelyen (pl. műhely, laboratórium, iroda, stb.) a tevékenység befejezése után a munkahely vezetőjének vagy megbízottjának ellenőriznie kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Tűzvédelmi Utasítás vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:

- a) villamos berendezések és készülékek feszültség-mentesítésére, a főkapcsoló kikapcsolására,
- b) a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszigetelő-berendezések használaton kívül helyezésére,
- c) a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására,
- d) a hulladékok eltávolítására,
- e) a tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény bezárása, eltávolítása),
- f) a nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,
- g) a közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
- h) valamint minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló, vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

## Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga

### 11. §

(1) **Dolgozók tűzvédelmi oktatása:** minden dolgozót munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni. A dolgozókat az alábbiak figyelembevételével kell át- vagy továbbképzésben részesíteni:

- a) az A- és B tűzveszélyességi osztályba tartozó munkakörben, valamint a hegesztéssel, nyílt láng használatával és a tüzelő-, fűtőberendezésekkel foglalkozó dolgozókat: ÉVENTE
- b) 5 évenként a rendeletnek megfelelően tűzvédelmi továbbképzésben.

(2) **Hallgatók tűzvédelmi oktatása:**

- a) A hallgatók általános tűzvédelmi oktatását (első évesek) a tanév kezdetekor (0. héten) kell elvégezni, melynek dokumentálása a 8. sz. melléklet szerinti űrlappal történik.
- b) A laboratóriumi foglalkozások, műhelygyakorlatok esetén (gyakorlati képzéskor) az első foglalkozás alkalmával az oktató (gyakorlatvezető) feladata a speciális tűzvédelmi oktatás megtartása. Az oktatás megtörténtéért a szervezeti egység vezetője felelős.
- c) Az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a tűzvédelmi ismereteket az egyes tantárgyak tanulmányi követelményébe beépítve kell oktatni.
- d) Az oktatás dokumentálása történhet a hallgatók részére rendszeresített jelenléti íven, de a naplórendszerű nyilvántartás is megfelel.
- e) A kollégiumban lakó hallgatókat beköltözésük alkalmával kell a kollégiumban betartandó tűzvédelmi előírásokra kioktatni. Az oktatás megszervezéséért a kollégium igazgatója felelős.

(3) Az oktatás tényét a dolgozó (hallgató) és az oktató aláírásával dokumentálni kell. A dokumentumok tárolásáról az egység tűzvédelmi megbízottja, illetve a kari tanulmányi ügyintéző köteles gondoskodni.

## Tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok

### 12. §

(1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles azt a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenteni (1996. évi XXXI. törvény, 5.§ 1. bek.).

(2) A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:

- a) a tüzeset pontos helyét (címét),
- b) mi ég (pl. papír),
- c) milyen káreset történt (pl. robbanás),
- d) mi van veszélyeztetve a tüzeset kapcsán, illetve a tűz továbbterjedése esetén,
- e) emberélet van-e veszélyben,
- f) milyen helyiségben van a tűz (pl. műszerraktár),
- g) a tüzet bejelentő személy neve (pl. Kovács István) és a jelzésre használt telefonkészülék száma: (pl. 210-1450/270)

(3) Az egyetem területén tűzjelzési lehetőséget a fővonalú telefonok, illetve a "házi" mellékállomásokon kapható városi vonalak biztosítják. Nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a telefonközpontokban, valamint minden telefonkészülék mellett a hivatásos tűzoltóság hívószámát- jól láthatóan – ki kell függeszteni. Budapesten: **105** vagy **321-62-16**

(4) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzeseteket is a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, és a kár színhelyét a vizsgálat befejezéséig változatlanul hagyni! A bejelentésnek a 2. pontban felsorolt adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia.

(5) A tűzoltóság értesítését követően azonnal értesíteni kell a területileg illetékes vezetőt, a rektort és a tűzvédelmi felelőst.

(6) Gondoskodni kell a dolgozók biztonságos menekítéséről.

(7) Tűz, vagy káreset során riasztani kell az alábbi vezetőket:

Név	telefon	mobil

(8) A tűzjelzést követően ki kell tární azokat az ajtókat, kapukat, amelyeket távbeszélőn jelöltünk meg a tűzoltóságnak, mint a tűz helyszínéhez legrövidebb behajtási lehetőséget.

(9) A kikerkező tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a kialakult és várható veszélyről, a tűz helyszínéről, a közművek záró-nyitó szerkezeteinek helyéről.

(10) A portákon kell elhelyezni az egyes helyiségek azonosító jellel ellátott kulcsait és az udvaron vagy a garázsban tárolt gépjárművek beazonosított indító kulcsait, hogy vész esetén a gépjárművek eltávolíthatóak legyenek. Felelős: tűzvédelmi felelős, érintett munkahelyi vezetők.

(11) A gépjárműveket tűzoltó készülékkel kell ellátni. Felelős: műszaki osztály vezető (gondnok).

(12) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket a 104 és a rendőrséget a 107 telefonszámokon.

(13) A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§.(3) bekezdésének értelmében, évente tűzriadó gyakorlatot kell tartani, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.

### A tűzoltóság hívószáma:

☎ 105

### Tűzoltó berendezések

#### 13. §

(1) **Oltóvíz, tűzcsapok:** az egyetem területén, a mellékletben meghatározott helyeken tűzcsapok biztosítják a tűzoltás feltételeit. A tűzcsapokkal kapcsolatos általános érvényű előírások a következők:

- a) a fali tűzcsapok feleljenek meg az MSZ 9771/1 – 6.; MSZ EN 671/1-2. lap; 15608; 15606. sz. szabványok előírásainak;
- b) a fali tűzcsapszekrényben a tömlőt a tűzcsappal összeszerelt állapotban kell tartani (kötöző zsinag a tömlőn ne legyen);
- c) a fali tűzcsapszekrény ajtajára vörös festékkel, 80 mm-es nyomtatott betűkkel "TŰZCSAP" feliratot kell festeni;
- d) a tűzcsapokat az MSZ 1042 sz. előírásainak megfelelően jelzőtáblával kell megjelölni, illetve ellátni;
- e) minden tömlőt – beleértve a tartalék tömlőt is (a kenderanyagút kétvétenként, a szintetikus anyagút öt évente) – nyomáspróba alá kell vetni, illetve olyan állapotban kell tartani, hogy tűz esetén mindenkor használhatóak legyenek;
- f) minden tűzcsapról, tömlőről és azok javításáról nyilvántartást kell vezetni.

(2) **Tűzoltó készülékek:** az egyetem területén az OTSZ 57.§-ában előírtak szerint kell a tűzoltó készülékeket elhelyezni, használni és előkészíteni. (MSZ 1040). Elhelyezésüket, típusukat a melléklet tartalmazza. A készülékek beszerzéséről, hiánypótlásáról, évenkénti ellenőrzéséről a telephelyi műszaki osztálynak kell gondoskodnia. A készülékek beszerzésénél figyelni kell, hogy feleljen meg az EU szabványoknak.

### Tűz esetén követendő magatartás

#### 14. §

(1) Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt kíséreljék meg (a dolgozók, oktatók, hallgatók) a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a – különösen kezdeti szakaszban lévő vagy képződő – tőlük elvárható módon a tűz oltását.

(2) Villamos berendezések, készülékek vizes oltása előtt a feszültségmentesítést el kell végezni.



(3) A tűzoltás, kárelhárítás, emberélet és vagyonmentés eredményessége érdekében mindenki – aki a helyszínen tartózkodik – köteles személyesen közreműködni, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit pontosan végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.

(4) A tűz helyszínét a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eredményességének biztosítása érdekében megváltoztatni nem szabad. Szükség esetén a helyszínt – a vizsgálat befejezéséig – felügyelő személy bevonásával kell biztosítani.

(5) A tűz oltásával kapcsolatos feladatokat, valamint az eloltásban, mentésben közreműködőket és azok feladatait a Tűzriadó Terv tartalmazza. A teljes Tűzriadó Terv példányai az egyetem portáin vannak elhelyezve.

### **III. rész** **Tűzvédelmi felelősség** **15. §**

(1) A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat törvények, jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá.

### **Büntető intézkedések** **16. §**

(1) A tűzvédelmi előírások megszegésével kapcsolatos rendelkezéseket az 1968. évi I., a Szabálysértésekről szóló törvény, az 1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyv, illetve a Kormány 17/1968.(IV. 14) sz. rendelete tartalmazza. A mulasztással kapcsolatos személyi felelősség kérdésében a hivatkozott törvény 6.§ /1/ és /2/ bekezdése a következőképpen rendelkezik:

(1) bekezdés: "Gazdálkodó szervezetet és más jogi személyt terhelő kötelezettség megszegése esetén a szabálysértés miatt azt a személyt (dolgozó, hallgató) kell felelősségre vonni, akinek cselekménye vagy mulasztása miatt következett be a kötelezettségzegés, ha ez a szervezet (szervezeti egység) vezetőjének meghallgatása útján sem állapítható meg, a szervezet (szervezeti egység) vezetőjét kell felelősségre vonni."

(2) bekezdés: „Ha az elkövető a felettesének utasítását teljesítette, a szabálysértésért az utasítást adó személy felel.”

### **Bírságok – helyszíni bírságok (116/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet)** **17. §**

(1) Tűzvédelmi bírság szabható ki az alábbi esetekben:

- a) tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha ez közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket;
- b) a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért;
- c) ha az új tűzoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó- és robbantóanyag kivételével –, készülék, gép, berendezés, technológia alkalmazása, gyártása, forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését;
- d) ha az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet a nélkül vagy attól eltérő módon végzik;

- e) ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;
- f) ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott;
- g) ha a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.

(2) A tűzvédelmi bírság kiszabására a c) pont kivételével az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság javaslatára – a helyi önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi főjegyző jogosult. A c) pontban foglalt esetekben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója jogosult a bírság kiszabására.

(3) A tűzvédelmi bírság összege 3. 000. 000 forintig terjedhet.

(4) A fentiekben meghatározott bírság összegének kiszabásánál a következőket veszik figyelembe:

- a) az a) pontban meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban meghatározott tűzvédelmi létesítési szabály megszegésével valósították meg, akkor a létesítés költségének legalább 10%-a;
- b) az a) pontban meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített, a tűzvédelmi használati szabály megszegésével valósították meg, akkor tűz esetén legfeljebb 500. 000,- Ft, veszélyhelyzet előidézése esetén legfeljebb 100. 000,- Ft;
- c) a b) pontban meghatározott szabályszegés esetén az eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag értékének legalább 10%-a;
- d) a c) és d) pontban meghatározott szabályszegés elkövetése esetén legalább 100. 000,- Ft;
- e) az e) pontban meghatározott szabályszegés esetén a tervezői, illetőleg a kivitelezői díj legalább 10%-a;
- f) az f) és g) pontban meghatározott szabályszegés esetén az érintett munkavállalók havi átlagbérének legalább 10%-a.

(5) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem ment fel a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(6) A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismételtén kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának feltételei még fennállnak. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben tehát minden vezető köteles következetesen fellépni, és a figyelmeztetés alkalmazásában a törvényes lehetőségekkel élni.

#### **IV. rész**

#### **A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások**

#### **18. §**

(1) Általános, iroda jellegű helyiségek (irodák, oktatói szobák, pénztár, tárgyaló, könyvtár, bemutatóterem, tanterem, előadóterem, laboratórium, tornaterem, gyakorló szoba, teakonyha, telefonközpont stb.) tűzvédelmi előírásai:

- a) a fűtőtestekre éghető anyagot helyezni nem szabad;
- b) hőfejlesztő berendezések (kávéfőző, rezsó, hőszigetelő, tűzhely) és éghető anyag között minimálisan 50 cm-es távolságot meg kell tartani. A tűzhelyek felett éghető anyag nem tartható és tárolható;
- c) rezsót vagy kávéfőzőt csak nem éghető, hőszigetelő alátétten szabad használni;

- d) a helyiségek természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell,
- e) elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad;
- f) foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyelmét a várható (esetlegesen bekövetkező) tűzvédelmi problémákra, elektromos tüzek lehetőségére és azok elhárításának módjaira;
- g) lámpatestekre éghető anyagú dekorációt elhelyezni nem szabad,
- h) a helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell;
- i) a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően szabad használni,
- j) éghető folyadékot tárolni nem szabad,
- k) alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl.: hegesztés, éghető folyadékkal történő tisztítás stb.) csak nagy körültekintéssel végezhető. A helyiségek intenzív szellőztetéséről éghető folyadék használata esetén gondoskodni kell. Tűzveszélyes tevékenység egyéb előírásait az általános rész tartalmazza;
- l) hegeszteni, forrasztani csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad oly módon, hogy a forrasztópáka a környezetre gyújtásveszélyt ne jelentsen;
- m) forrasztópákát, egyéb hő fejesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad,
- n) hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos;
- o) a munkaidő, illetve foglalkozás végén az utolsónak távozó kötelessége a helyiségek és az elektromos berendezések szakaszoló és főáramkörű áramtalanítása.

### **Speciális helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások**

#### **19. §**

**(1) A vegyi laboratóriumok tűzvédelmi szabályzata:**

- a) A laboratóriumok „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A laborban az oda beosztottakon kívül más személyek (ügyfelek) csak felügyelettel tartózkodhatnak.
- c) A laborban 20 liter éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék tárolható RB (robbanás biztos) szekrényben, szabványos és feliratozott edényekben.
- d) A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.
- e) A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- f) A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.
- g) A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat legkésőbb a műszak befejezése előtt a helyiségből ki kell szállítani.
- h) Éghető anyagú hulladékokat csak nem éghető anyagú és fedővel ellátott tároló edényekben szabad tartani.
- i) A tevékenység során elfolyt éghető folyadék azonnali felitatásáról és a helyiségből való eltávolításáról gondoskodni kell.
- j) A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető (laborvezető) a felelős.

**(2) Papír-, textil-, nyomdaanyag-ismereti laboratórium, modellező terem, fénymásoló, varroda és vasaló szobák tűzvédelmi szabályzata:**

- a) A műhelyek „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A műhelyekben az oda beosztottakon kívül más személyek (ügyfelek) csak felügyelettel tartózkodhatnak.
- c) A jelen tűzvédelmi szabályzat általános részében előírtakat is maradéktalanul be kell tartani.

- d) A műhelyekben 1 - 1 db A - B - C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- e) A munkaidő alatt a tevékenységhez szükséges 10 - 10 liter, I - IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadék (festék, hígító-, oldószer stb.) tartható zárt szabványos edényben.
- f) A - B tűzveszélyességi osztályba tartozó festékeket, hígítókat, oldószereket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy kezelhet (végezhet ezekkel tevékenységet).
- g) A műhelyekben a közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- h) A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat, szennyezett alkatrész mosó folyadékot legkésőbb a műszak befejezése előtt ki kell szállítani.
- i) Az éghető anyagú hulladékokat csak nem éghető anyagú és fedővel ellátott tároló edényekben szabad tartani.
- j) A tevékenység során elfolyt éghető folyadék (olaj, mosóanyag stb.) azonnali felitatásáról és a helyiségből való eltávolításáról gondoskodni kell.
- k) A szabályzat betartásáért a laboratórium (műhely) vezetője felelős.

(3) Raktárak tűzvédelmi szabályzata:

- a) A raktárak „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A helyiség elektromos berendezése mindenkor feleljen meg az MSZ 2364 előírásainak, különös tekintettel a túláram- és érintésvédelemre.
- c) A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztódobozok 0, 5 m-es körzetén belül éghető anyagot tárolni, elhelyezni még átmenetileg is tilos.
- d) Alkatrészt, tartozékot, stb. (továbbiakban: anyagot) ömlesztve tárolni tilos. Az anyagokat nem éghető anyagból készült állványokon vagy raklapokon kell tárolni úgy, hogy az állványok (raklapok) között a 0, 8 m-es közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.
- e) Öngyulladásra hajlamos anyagot, továbbá éghető folyadékot a raktárakban nem szabad tárolni.
- f) Az I-IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékokat csak robbanás biztos szekrényben szabad tárolni. Az éghető folyadékok összmenyisége raktáranként a 20 litert nem haladhatja meg.
- g) A raktárakból utolsónak távozó dolgozónak kötelessége végrehajtani az áramtalanítást, és megszüntetni minden tűzre utaló körülményt.

(4) Karbantartó műhelyek tűzvédelmi szabályzata:

- a) A műhelyek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) Alkalmanként – a technológiához szorosan tartozó – 1 liter összmenyiségű éghető folyadék felhasználása megengedett a jelen tűzvédelmi szabályzat általános részében előírtak betartásával.
- c) A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.
- d) A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- e) A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.
- f) Hegesztési, forrasztási csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad oly módon, hogy a forrasztópáka a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.
- g) Forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.
- h) A műhelyekben gázpalackokat tárolni nem szabad. A gázpalackokat csak az erre kijelölt tároló helyen szabad raktározni.

- i) A hegesztési biztonsági szabályzatot minden hegesztőnek ismernie kell, és az abban foglaltakat be kell tartania.
- j) Hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos!
- k) A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(5) TMK asztalos műhely tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b) A helyiségekben A-B-C tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely töltősúlya 6 kg-nál kisebb nem lehet.
- c) Nyílt láng használata tilos, amit szabványos tiltó táblával, jól láthatóan jelölni kell.
- d) Hőfejlesztő gépet, hősugárzót, kávéfőzőt használni nem szabad.
- e) A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztó- és kapcsolódobozok 50 cm-es körzetén belül éghető anyagot tárolni még átmenetileg is tilos.
- f) A közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- g) Öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad tárolni.
- h) Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, gázvezetésekre, gázkonvektorra dekorációt helyezni nem szabad.
- i) Nyílt lángú világítást (gyertya, mécses, olajégő stb.) nem szabad alkalmazni. Csak zárt elektromos világítás használható.
- j) A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapítottaknak megfelelően szabad rendeltetészerűen használni. A műhelyben csak az ott folytatott napi tevékenységhez szükséges anyagféleség és mennyiség tartható.
- k) A helyiségekben I.-IV. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tartható, nem tárolható.
- l) A rendszeres takarításáról gondoskodni kell. A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat folyamatosan, de legkésőbb a műszak végén a helyiségekből el kell távolítani.
- m) A berendezések, eszközök karbantartásánál, tisztításánál - amennyiben alkalmasszerűen éghető folyadék kerül felhasználásra - gondoskodni kell a helyiségek intenzív szellőztetéséről.
- n) Az elektromos berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a rájuk rakódott éghető folyadékoktól, anyagoktól folyamatosan tisztán kell tartani.
- o) A helyiségből való távozás során gondoskodni kell a helyiség teljes áramtalanításáról.
- p) A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(6) Gázpalack- tárolók (nyitott) tűzvédelmi szabályzata:

- a) A propán-bután gázpalacktároló és a dissous gázpalacktároló az „A”, az oxigén gázpalacktároló pedig a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b) A tűz elleni védelem érdekében az itt keletkezhető tűz oltására alkalmas 2 db, 12 kg össz súlyú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- c) A tárolónál és annak 2 méteres környezetében nyílt láng használata tilos, továbbá a tárolóba gyújtó-eszközt, szikrát okozó szerszámot, ruházatot, lábbelit bevinni nem szabad.
- d) A **fokozott tűz-, és robbanásveszélyt (tűzveszélyt)**, valamint a kötelező magatartási szabályokat - dohányzás és nyílt láng használata tilos! feliratozást - a bejárati ajtón és a helyiségben is szabványos táblákkal jelezni kell.
- e) A gázpalackokat eldőlés ellen rögzíteni kell.
- f) A helyiségben éghető folyadékot, anyagot tárolni tilos!
- g) A gázpalackokat védősapkával szabad tárolni.
- h) Az elektromos szerelvények feleljenek meg az MSZ 2364 előírásainak. Csak RB villamos szerelvény alkalmazható.
- i) A különböző veszélyességi fokozatú gázpalackokat egymástól jól elkülönítve szabad tárolni.
- j) A gázpalackokat fizikai behatásoktól, sugárzó hőtől védeni kell.

- k) Oxigénpalackhoz olajos, zsíros kézzel, ronggyal, stb. nyúlni tilos!
- l) A gázpalackokat csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy kezelheti.
- m) A térből utolsónak távozó kötelessége az áramtalanítás végrehajtása.
- n) A tűzvédelmi szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(7) Gázfogadó tűzvédelmi szabályzata:

- a) A gázfogadó „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b) Tűz elleni védelme érdekében az ott keletkező tűz oltására alkalmas 2 db tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- c) A helyiségben a nyílt láng használata nem megengedett, így gyújtó eszközt, szikrát okozó szerszámot, ruházatot, lábbelit sem szabad bevinni.
- d) A **tűz-, és robbanás veszélyt**, valamint a kötelező magatartási szabályokat (dohányzás és nyílt láng használata tilos! feliratot) a bejárati ajtón és a helyiségben is szabványos táblákkal jelezni kell.
- e) A gázvezetéket a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.
- f) A helyiségben éghető folyadékot tárolni tilos!
- g) A gázfogadó helyiség intenzív átszellőztetéséről gondoskodni kell.
- h) Az elektromos szerelvények feleljenek meg az MSZ 1600/8 sz. előírásainak. Csak RB villamos szerelvények alkalmazhatók.
- i) Az ajtóra önműködő csukó szerkezetet kell felszerelni.
- j) A gázóra nyitó szerkezeténél a nyitás-zárás irányát jelölni kell.
- k) Gázömlés esetén a gázműveket azonnal értesíteni kell. Gázórát és szerelvényeit csak erre jogosult szerelő javíthat.
- l) A helyiségből utolsónak távozó kötelessége az áramtalanítás.
- m) A tűzvédelmi szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(8) Kazánházak tűzvédelmi szabályzata:

- a) A kazánház „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b) A helyiségben az oda beosztottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak.
- c) A kazánházban éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék nem tárolható.
- d) A helyiségek természetes (gravitációs) szellőztetéséről gondoskodni kell.
- e) A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- f) A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.
- g) A gázvezetéket a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.
- h) A kazánház bejáratánál 2 db, 6 kg-os töltő súlynál nem kisebb porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- i) A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(9) Öltöző tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- b) A helyiség védelme céljából 6 kg-nál nem kisebb töltő súlyú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- c) Az öltözőben nyílt láng használata tilos; ezt a tilalmat szabványos táblával jól láthatóan jelölni kell.
- d) Az öltözőben éghető folyadékot tárolni nem szabad.
- e) Éghető folyadékkal szennyezett munkaruha csak fém öltöző szekrényben tárolható.
- f) A munkaidő végén az öltözőből utolsónak távozó kötelessége a helyiség áramtalanítása.
- g) Az öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

(10) Konyha, étterem, büfé tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiségek „D”, azaz mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartoznak.
- b) A helyiségek védelme céljából - 6 kg-nál nem kisebb töltősúlyú - tűzoltó készüléket kell készenléletben tartani.
- c) A fűtőtestekre, hőközlő konyhai berendezésekre éghető anyagot helyezni nem szabad.
- d) Hőfejlesztő berendezések (kávéfőző, rezsó, hősugárzó, tűzhely, sütő) és éghető anyag között minimálisan az 50 cm-es távolságot meg kell tartani. A tűzhelyek felett éghető anyag nem tartható és tárolható.
- e) Elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad!
- f) A gépek, berendezések javítását, karbantartását csak szakképzett személy végezheti. A gépek rendszeres karbantartásáról és állandó felügyeletéről gondoskodni kell.
- g) A napi tevékenység során keletkezett éghető anyagú hulladékot a munka befejezése előtt a helyiségekből ki kell szállítani.
- h) A helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- i) A helyiségekben éghető folyadékot tárolni nem szabad.
- j) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, éghető folyadékkal történő tisztítás, karbantartás stb.) csak nagy körültekintéssel végezhető. A helyiségek intenzív szellőztetéséről éghető folyadék használata esetén gondoskodni kell. Tűzveszélyes tevékenység egyéb előírásait az általános rész Tűzveszélyes tevékenység fejezete tartalmazza.
- k) A munkaidő végén az utolsónak távozó kötelessége a helyiségek és elektromos berendezések szakaszoló és főáramkörű áramtalanítása.
- l) A tűzvédelmi szabályzat betartásáért a konyha-, illetve a büfévezető a felelős.

(11) Közlekedők, lépcsőház és előterek tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A lépcsőházban az ott keletkező tűz oltására alkalmas - 6 kg-os töltősúlynál nem kisebb - tűzoltó készüléket kell készenléletben tartani.
- c) Alkatrészt, tartozékot, éghető anyagot és folyadékot stb. (a továbbiakban: anyagot) tárolni, tartani még ideiglenesen is tilos a közlekedési és a menekülési útvonalakon.
- d) A folyosók falsíkján beépített szekrényekben az irattárolás megengedett úgy, hogy a közlekedés és menekülés részére legalább a törvényben előírt szélességű út biztosítva legyen.
- e) A vészkijáratok ajtóit - munkaidőben - nyitva kell tartani.

(12) Elektromos kapcsoló tér, trafóház, liftgépház tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A helyiségek tűz elleni védelmére 1 - 1 db, 6 kg-os vagy annál nagyobb töltősúlyú tűzoltó készüléket kell készenléletben tartani.
- c) A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.
- d) A tevékenység során keletkezett hulladékokat folyamatosan, de legkésőbb a munkaidő végén a helyiségekből el kell távolítani. A rendszeres takarításról gondoskodni kell.
- e) A tűzoltó készülékekhez vezető és a kijáratokhoz vezető közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- f) A helyiségekben I-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot (tűzveszélyes folyadékot) tartani, felhasználni nem szabad.
- g) A helyiségekből történő távozás során a szakaszos és a főáramkörű áramtalanításáról gondoskodni kell.
- h) A szabályzat betartásáért a közvetlen munkahelyi vezetők a felelősek.

(13) Kollégiumi lakoszobák tűzvédelmi szabályzata:

- a) A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- b) A helyiségek tűz elleni védelmére 1 db, 6 kg-os vagy annál nagyobb töltősúlyú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a folyosókon.
- c) A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.
- d) A rendszeres takarításról gondoskodni kell.
- e) A tűzoltó készülékekhez vezető és a kijáratokhoz vezető közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- f) Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, elosztódobozokra éghető anyagú dekorációt, posztert elhelyezni tilos.
- g) A helyiségekben I-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot (tűzveszélyes folyadékot) tartani, felhasználni nem szabad.
- h) A helyiségekből történő távozáskor az áramtalanításról gondoskodni kell.
- i) A szabályzat betartásáért a kollégium igazgatója felelős.

### **Záró rendelkezések**


#### **20. §**

(1) Az Óbudai Egyetem tűzvédelmi szabályzatát az Ideiglenes Szenátus 2009. december 21-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen 1. verziószámú szabályzat rendelkezései 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) A tűzvédelem megszegése miatti fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatban a jelen szabályzatot értelemszerűen kell alkalmazni. A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Jelen szabályzatot az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell tenni.

Budapest, 2009. december 22.



Prof. Dr. Rudas Imre  
rektor



**ÉRTELMEZŐ MEGHATÁROZÁSOK**

A Szabályzat az egyes fogalmakat az alábbi meghatározások szerint értelmezi:

- a) **tűz (tűzeset):** égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
- b) **tűz elleni védekezés** (a továbbiakban: **tűzvédelem**): tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
- c) **tűzmegeelőzés:** a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység;
- d) **tűzvédelmi megfeleléségi tanúsítvány:** irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó- és a robbantóanyag kivételével –, készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek;
- e) **tűzoltási feladat:** a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
- f) **tűzvizsgálat:** a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul;
- g) **műszaki mentés:** természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.

